

濃度計量証明書

環濃第水-2104359号
2021年05月06日発行
発行番号ー 2

クレイン開発株式会社 殿

2021年04月22日 (**:**) 付 受付 の試料についての計量結果を、下記の通り証明いたします。

施設名
管理型最終処分場(喜茂別)

エア・ウォーター北海道株式会社
〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条



試料名
放流水

計量証明事業所 北海道知事登録 第603号
〒062-0052 北海道札幌市豊平区月寒東2条16丁目1-7
TEL 011-850-5230

環境計量士(濃度関係) 多羽田 謙
登録番号 第4842号



記

| 計量項目 | 計量単位 | 計量結果 | 計量方法 |
|-----------------|------|-------------|--|
| 水素イオン濃度(pH) | — | 7.5(19.3°C) | 水素イオン濃度(pH) : JIS K0102 12.1 ガラス電極法 |
| 浮遊物質質量(SS) | mg/L | 3 | 浮遊物質質量(SS) : S46環告59付表9 ろ過乾燥重量法 |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/L | 23 | 生物化学的酸素要求量(BOD) : JIS K0102 21, 32.3 隔膜電極法 |
| | | 以下余白 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

備考

【貴社採水時の記録】

採水日時 : 2021年04月20日 12:18

天候 : 曇り 気温 : 8°C 水温 : 13.6°C