

計 量 証 明 書

整理No. W2110003-001

Page. 1/2

クレイン開発株式会社

様

計量証明事業登録番号第628号

株式会社北炭ゼネラルサービス

環境センター

〒059-1366 苫小牧市あけぼの町1丁目3番3号

TEL 0144-55-1171 FAX 0144-55-1173

本社 札幌市白石区菊水9条3丁目3番6号

環境計量士

原 淳一



計量証明番号 W2110003

発行年月日 令和3年10月25日

試料受付年月日 令和3年10月15日

試料採取者 依頼者採取

貴依頼の試料についての計量の結果を下記のとおり証明いたします。

試料名 保有水（原水）

試料採取年月日 令和3年10月14日

9時30分

採取条件 [天候] 晴れ

[気温] 10.3℃

[水温] 20.5℃

採取場所 喜茂別最終処分場

計 量 の 対 象	単 位	計 量 の 結 果	定量下限	計 量 の 方 法
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/ℓ	不検出	0.5	昭和49年 環境庁告示第64号 付表4抽出・重量法
ノルマルヘキサン抽出物質(鉱油油脂類)	mg/ℓ	不検出	0.5	JIS K 0102付属書(参考) 補足抽出・重量法
ノルマルヘキサン抽出物質(動植物油油脂類)	mg/ℓ	不検出	0.5	JIS K 0102付属書(参考) 補足抽出・重量法
フェノール類含有量	mg/ℓ	0.01	0.01	JIS K 0102 28.14・アミノアンチピリン吸光光度法
銅含有量	mg/ℓ	不検出	0.04	JIS K 0102 52.51 C P 質量分析法
亜鉛含有量	mg/ℓ	不検出	0.04	JIS K 0102 53.41 C P 質量分析法
溶解性鉄含有量	mg/ℓ	不検出	0.1	JIS K 0102 57.41 C P 質量分析法
溶解性マンガン含有量	mg/ℓ	0.1	0.1	JIS K 0102 56.41 C P 質量分析法
クロム含有量	mg/ℓ	不検出	0.05	JIS K 0102 65.15 I C P 質量分析法
*大腸菌群数	個/cm3	0	0	昭和37年厚生省・建設省令第1号別表第1 定期的集落数平均値法
窒素含有量	mg/ℓ	32	0.1	JIS K 0102 45.2紫外線吸光光度法
カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	不検出	0.001	JIS K 0102 55.4 I C P 質量分析法
シアン化合物	mg/ℓ	不検出	0.1	環境庁告示第59号付表1流れ分析法
有機磷化合物	mg/ℓ	不検出	0.1	昭和49年 環境庁告示第64号 付表1GC法
鉛及びその化合物	mg/ℓ	不検出	0.005	JIS K 0102 54.4 I C P 質量分析法
六価クロム化合物	mg/ℓ	不検出	0.04	JIS K 0102 65.21ジフェニルカルバジド吸光光度法
砒素及びその化合物	mg/ℓ	不検出	0.005	JIS K 0102 61.2水素化物発生原子吸光法
水銀及びアシル水銀他水銀化合物	mg/ℓ	不検出	0.0005	昭和46年 環境庁告示第59号 付表2原子吸光法
アルキル水銀化合物	mg/ℓ	不検出	0.0005	昭和46年 環境庁告示第59号 付表3GC法
ポリ塩化ビフェニル	mg/ℓ	不検出	0.0005	昭和46年 環境庁告示第59号 付表4GC法
ふっ素及びその化合物	mg/ℓ	0.4	0.1	JIS K 0102 34.4流れ分析法
ほう素及びその化合物	mg/ℓ	2.7	0.02	JIS K 0102 47.4 I C P 質量分析法
フッ素、リン化合物亜硫酸化合物及び硫酸化合物	mg/ℓ	3.3	0.22	JIS K 0102 42.2, 42.5, 43.1, 43.2 5蒸留・吸光法、IC法
ジクロロメタン	mg/ℓ	不検出	0.002	JIS K 0125 5.1ページ・トラップ・GC-MS法
四塩化炭素	mg/ℓ	不検出	0.0002	JIS K 0125 5.1ページ・トラップ・GC-MS法
1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	不検出	0.0004	JIS K 0125 5.1ページ・トラップ・GC-MS法
1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	不検出	0.002	JIS K 0125 5.1ページ・トラップ・GC-MS法

*印の対象は、計量法第107条の計量対象外です。

※計量結果欄に不検出と表示されている結果は定量下限値未満を示します。

備 考

計量証明書

整理No. W2110003-001

Page. 2/2

クレイン開発株式会社

様

[illegible]