



計 量 証 明 書

No.6247812-2

平成 25 年 3 月 27 日✓

株式会社 北海道環境キテール
喜茂別事業所 様

札幌市東区北30条東2丁目2-32
環境クリエイティブ株式会社
(事務所) 環境クリエイティブラボラトリ
(所在地) 札幌市東区北30条東3丁目1-3
(電話番号) 計量証明事業登録 第677号
環境計量士 藤原 絵理子
第3756号

試 料 名	地下水上流 及び 地下水下流✓
採 取 場 所	株式会社北海道環境キテール 喜茂別事業所 産業廃棄物最終処分場 浸出水処理施設
採 取 者	株式会社北海道環境キテール 喜茂別事業所 岩本 史貴
採 取 日	平成 25 年 3 月 18 日 (天候: 曇、気温: 4℃)✓
受 付 日	平成 25 年 3 月 19 日

計 量 の 対 象	地下水上流	地下水下流	単 位	計 量 の 方 法
採水時刻	10:07	10:40	—	—
採水時水温	5.7	4.5	℃	—
透視度	50	20	度	—
電気伝導率	9.9 ✓	10 ✓	mS/m	JIS K 0101 12 電気伝導率
塩化物イオン	6.9 ✓	6.9 ✓	mg/L	JIS K 0101 32.5 イオンクロマトグラフ法
以下余白				
備 考 ・採水時水温、透視度及び電気伝導率は、計量法第 107 条の計量証明対象外です。 ・採水時水温及び透視度は、試料採取時に採取者が測定した値です。				