



No.6277803-2
平成 27 年 7 月 2 日 ✓

計 量 証 明 書

株式会社 北海道環境キテール
喜 茂 別 事 業 所 様

札幌市東区北20条東2丁目2-32
環境クリエイト株式会社
(事業所名) 環境クリエイト㈱ ラボラトリ
(所在地) 札幌市北区北29条西3丁目1-3
(登録番号) 計量証明事業登録 第677号
環境計量士 藤原 絵理子
第3756号

試 料 名	地下水 上流 及び 地下水 下流 ✓
採 取 場 所	株式会社北海道環境キテール 喜茂別事業所 産業廃棄物最終処分場 浸出水処理施設
採 取 者	株式会社北海道環境キテール 喜茂別事業所
採 取 日	平成 27 年 6 月 23 日 (天候 : 曇、気温 : 17℃) ✓
受 付 日	平成 27 年 6 月 24 日

計 量 の 対 象	地下水 上流	地下水 下流	単 位	計 量 の 方 法
採水時刻	14:50	14:30	—	—
採水時水温	7.1	8.2	℃	—
透視度	50 以上	50 以上	度	—
電気伝導率	10 ✓	13 ✓	mS/m	JIS K 0101 12 電気伝導率
塩化物イオン	7.1 ✓	7.8 ✓	mg/L	JIS K 0101 32.5 イオンクロマトグラフ法
以下余白				

備 考

- ・採水時水温、透視度及び電気伝導率は、計量法第 107 条の計量証明対象外です。
- ・採水時水温及び透視度は、試料採取時に採取者が測定した値です。