

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型](平成 27年 8月度)

対象期間:平成 27年 8月 1日 ~ 平成 27年 8月 31日

1. 埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 ハ イ、規十二条の五 七 イ]

種 類	数 量 (単位 : t)
燃 え 殻	9.23
汚 泥	357.88
廃 油	13.90
廃 プ ラ ス チ ッ ク 類	96.54
紙 く ず	0.00
木 く ず	6.14
織 維 く ず	0.00
混 合 廃 棄 物	1,291.41
動 植 物 性 残 さ	0.00
動 物 系 固 形 不 要 物	0.00
ゴ ム く ず	0.00
金 属 く ず	0.00
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	197.94
鋳 さ い	8.67
が れ き 類	0.00
動 物 の ふ ん 尿	0.00
動 物 の 死 体	0.15
ば い じ ん	0.00
産業廃棄物を処理するために処理したもの	0.00
廃 石 綿 等	0.00

2. 残余容量 (年度末時点) [規十二条の七の二 ハ リ、規十二条の七の五 七 リ]

測定年月日	平成 27年 3月 31日
測定結果	33,361m ³

3. 水質検査の実施状況と措置(月1回)[規十二条の七の二 ハ ニ及びホ、規十二条の七の五 七 ニ及びホ]

	地下水		放流水
採取場所	上流	下流	放流先
採取年月日	平成27年8月28日	平成27年8月28日	平成27年8月28日
検査結果が得られた日	平成27年9月8日	平成27年9月8日	平成27年9月8日
電気伝導率 ※2	10 mS/m	14 mS/m	—
塩化物イオン ※2	7.0 mg/ℓ	11.0 mg/ℓ	—
水素イオン濃度			7.5(24)-(°C)
生物化学的酸素要求量			2.0 mg/ℓ未満
化学的酸素要求量			—
浮遊物質			1 mg/ℓ未満
窒素含有量 ※3			
分析結果	別添(PDF)	別添(PDF)	別添(PDF)
異状の有無	異常なし	異常なし	異常なし
必要な措置を講じた年月日 とその内容 ※1	—	—	—

4. 施設の点検[規十二条の七の二 ハ ロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規十二条の七の五 七 ロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
点検年月日	平成27年8月31日	平成27年8月31日	平成27年8月31日	平成27年8月31日	2015年8月31日
異状の有無	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
必要な措置を講 じた年月日とそ の内容	—	—	—	—	—

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 いずれかを記載すること。 ※3 環境大臣が定める公共用水域に排出する場合に限る。

※1 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※2 いずれかを記載すること。 ※3 環境大臣が定める公共用水域に排出する場合に限る。