

## 濃度計量証明書

No. 2S17051217-A(1/3)

平成 29 年 6 月 14 日 発行

有限会社 枝幸建設廃材処理場 殿

計量証明事業所（知事登録第642号）

株式会社 森コカン  
環境化学分析センター

旭川市永山14条3丁目3番4号 Tel(0166)24-5592

平成 29 年 5 月 12 日 採取の試料については  
計量の結果、下記のとおりですのでここに証明します。

代表取締役 木村 進



【業務名：29年度最終処分場水質分析業務】

環境計量士 新名 徳孝

試料名：浸透水

(登録番号 第8878号)



|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 採取場所 | 安定型最終処分場                    |
| 採取者  | 新名 徳孝                       |
| 採取時間 | 13 時 08 分                   |
| 採取状況 | (天候) 曇 (気温) 10 ℃ (水温) 9.0 ℃ |

| 計量の対象【単位】    | 計量の結果      | 計量の方法                     | 備考<br>(定量下限値) |
|--------------|------------|---------------------------|---------------|
| カドミウム【mg/L】  | 0.0003 未満  | JIS K 0102 55.2           | 0.0003        |
| 鉛【mg/L】      | 0.001 未満   | JIS K 0102 54.2           | 0.001         |
| 全シアン【mg/L】   | 0.1 未満     | JIS K 0102 38.1.2 及び 38.2 | 0.1           |
| 六価クロム【mg/L】  | 0.005 未満   | JIS K 0102 65.2.3         | 0.005         |
| 砒素【mg/L】     | 0.001 未満   | JIS K 0102 61.2           | 0.001         |
| 総水銀【mg/L】    | 0.00005 未満 | 昭和46年環境庁告示第59号付表1         | 0.00005       |
| アルキル水銀【mg/L】 | 0.0005 未満  | 昭和46年環境庁告示第59号付表2         | 0.0005        |
| P C B【mg/L】  | 0.0003 未満  | 昭和46年環境庁告示第59号付表3         | 0.0003        |
| *****        | 以下 余 白     | *****                     |               |
|              |            |                           |               |

|    |  |
|----|--|
| 備考 |  |
|----|--|

# 濃度計量証明書

No. 2S17051217-A(2/3)

平成 29 年 6 月 14 日 発行

有限会社 枝幸建設廃材処理場 殿

計量証明事業所（知事登録第642号）

**株式会社 赤ツカシ**  
環境化学分析センター

旭川市永山14条3丁目3番4号 Tel(0166)24-5593

平成 29 年 5 月 12 日 採取の試料については  
計量の結果、下記のとおりですのでここに証明します。

代表取締役 木村 進



【業務名：29年度最終処分場水質分析業務】  
試料名：浸透水

環境計量士 新名 徳孝  
(登録番号 第8878号)



|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 採取場所 | 安定型最終処分場                    |
| 採取者  | 新名 徳孝                       |
| 採取時間 | 13 時 08 分                   |
| 採取状況 | (天候) 曇 (気温) 10 ℃ (水温) 9.0 ℃ |

| 計量の対象【単位】            | 計量の結果     | 計量の方法          | 備考<br>(定量下限値) |
|----------------------|-----------|----------------|---------------|
| トリクロロエチレン【mg/l】      | 0.001 未満  | JIS K 0125 5.2 | 0.001         |
| テトラクロロエチレン【mg/l】     | 0.001 未満  | JIS K 0125 5.2 | 0.001         |
| ジクロロメタン【mg/l】        | 0.001 未満  | JIS K 0125 5.2 | 0.001         |
| 四塩化炭素【mg/l】          | 0.0001 未満 | JIS K 0125 5.2 | 0.0001        |
| 1,2-ジクロロエタン【mg/l】    | 0.0001 未満 | JIS K 0125 5.2 | 0.0001        |
| 1,1-ジクロロエチレン【mg/l】   | 0.001 未満  | JIS K 0125 5.2 | 0.001         |
| 1,2-ジクロロエチレン【mg/l】   | 0.001 未満  | JIS K 0125 5.2 | 0.001         |
| 1,1,1-トリクロロエタン【mg/l】 | 0.001 未満  | JIS K 0125 5.2 | 0.001         |
| 1,1,2-トリクロロエタン【mg/l】 | 0.0001 未満 | JIS K 0125 5.2 | 0.0001        |
| 1,3-ジクロロプロペン【mg/l】   | 0.0001 未満 | JIS K 0125 5.2 | 0.0001        |
| ベンゼン【mg/l】           | 0.001 未満  | JIS K 0125 5.2 | 0.001         |

|    |  |
|----|--|
| 備考 |  |
|----|--|

## 濃度計量証明書

No. 2S17051217-A(3/3)

平成 29 年 6 月 14 日 発行

有限会社 枝幸建設廃材処理場 殿

計量証明事業所（知事登録第 6 4 2 号）

株式会社 赤ツカニ  
環境化学分析センター

旭川市永山14条3丁目3番4号 Tel(0166)24-5593

平成 29 年 5 月 12 日 採取 の試料については  
計量の結果、下記のとおりですのでここに証明します。

代表取締役 木 村 進



【業務名：29年度最終処分場水質分析業務】

環境計量士 新 名 徳 孝

試料名：浸透水

(登録番号 第8878号)



|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 採取場所 | 安定型最終処分場                    |
| 採取者  | 新名徳孝                        |
| 採取時間 | 13 時 08 分                   |
| 採取状況 | (天候) 曇 (気温) 10 ℃ (水温) 9.0 ℃ |

| 計量の対象【単位】             | 計量の結果     | 計量の方 法               | 備考<br>(定量下限値) |
|-----------------------|-----------|----------------------|---------------|
| チ ウ ラ ム 【mg/L】        | 0.0005 未満 | 昭和46年環境庁告示第59号付表4    | 0.0005        |
| シ マ ジ ン 【mg/L】        | 0.0003 未満 | 昭和46年環境庁告示第59号付表5の第1 | 0.0003        |
| チ オ ベ ン カ ル プ 【mg/L】  | 0.0003 未満 | 昭和46年環境庁告示第59号付表5の第1 | 0.0003        |
| セ レ ン 【mg/L】          | 0.001 未満  | JIS K 0102 67.2      | 0.001         |
| 1,4- ジ オ キ サ ン 【mg/L】 | 0.005 未満  | 昭和46年環境庁告示第59号付表7    | 0.005         |
| 塩化ビニルモノマー 【mg/L】      | 0.0002 未満 | 平成9年環境庁告示第10号付表第2    | 0.0002        |
| *****                 | 以 下 余 白   | *****                |               |
|                       |           |                      |               |
|                       |           |                      |               |
|                       |           |                      |               |

|    |  |
|----|--|
| 備考 |  |
|----|--|

# 濃度計量証明書

No. 2517051218-A(1/3)

平成 29 年 6 月 14 日 発行

有限会社 枝幸建設廃材処理場 殿

計量証明事業所（知事登録第642号）

株式会社 赤ツカニ  
環境化学分析センター

旭川市永山14条3丁目3番4号 TEL(0166)24-5593

平成 29 年 5 月 12 日 採取 の試料については  
計量の結果、下記のとおりですのでここに証明します。

代表取締役 木村 進



【業務名：29年度最終処分場水質分析業務】

試料名：地下水 上流

環境計量士 新名 徳孝  
(登録番号 第8878号)



|      |                            |
|------|----------------------------|
| 採取場所 | 安定型最終処分場                   |
| 採取者  | 新名 徳孝                      |
| 採取時間 | 12 時 10 分                  |
| 採取状況 | (天候) 曇 (気温) 8 ℃ (水温) 7.6 ℃ |

| 計量の対象【単位】    | 計量の結果      | 計量の方法                     | 備考<br>(定量下限値) |
|--------------|------------|---------------------------|---------------|
| カドミウム【mg/L】  | 0.0003 未満  | JIS K 0102 55.2           | 0.0003        |
| 鉛【mg/L】      | 0.001 未満   | JIS K 0102 54.2           | 0.001         |
| 全シアン【mg/L】   | 0.1 未満     | JIS K 0102 38.1.2 及び 38.2 | 0.1           |
| 六価クロム【mg/L】  | 0.005 未満   | JIS K 0102 65.2.3         | 0.005         |
| 砒素【mg/L】     | 0.001 未満   | JIS K 0102 61.2           | 0.001         |
| 総水銀【mg/L】    | 0.00005 未満 | 昭和46年環境庁告示第59号付表1         | 0.00005       |
| アルキル水銀【mg/L】 | 0.0005 未満  | 昭和46年環境庁告示第59号付表2         | 0.0005        |
| P C B【mg/L】  | 0.0003 未満  | 昭和46年環境庁告示第59号付表3         | 0.0003        |
| ****         | 以下 余 白     | ****                      |               |
|              |            |                           |               |

|    |  |
|----|--|
| 備考 |  |
|----|--|

# 濃度計量証明書

No. 2S17051218-A(2/3)

平成 29 年 6 月 14 日 発行

有限会社 枝幸建設廃材処理場 殿

計量証明事業所（知事登録第642号）

**株式会社 赤フカニ**  
環境化学分析センター

旭川市永山14条3丁目3番4号 TEL(0166)24-5593

平成 29 年 5 月 12 日 採取の試料については  
計量の結果、下記のとおりですのでここに証明します。

代表取締役 木村 進



【業務名：29年度最終処分場水質分析業務】

環境計量士 新名 徳孝

試料名：地下水 上流

(登録番号 第8878号)



|      |                            |  |  |
|------|----------------------------|--|--|
| 採取場所 | 安定型最終処分場                   |  |  |
| 採取者  | 新名 徳孝                      |  |  |
| 採取時間 | 12 時 10 分                  |  |  |
| 採取状況 | (天候) 曇 (気温) 8 ℃ (水温) 7.6 ℃ |  |  |

| 計量の対象【単位】            | 計量の結果     | 計量の方法          | 備考<br>(定量下限値) |
|----------------------|-----------|----------------|---------------|
| トリクロロエチレン【mg/L】      | 0.001 未満  | JIS K 0125 5.2 | 0.001         |
| テトラクロロエチレン【mg/L】     | 0.001 未満  | JIS K 0125 5.2 | 0.001         |
| ジクロロメタン【mg/L】        | 0.001 未満  | JIS K 0125 5.2 | 0.001         |
| 四塩化炭素【mg/L】          | 0.0001 未満 | JIS K 0125 5.2 | 0.0001        |
| 1,2-ジクロロエタン【mg/L】    | 0.0001 未満 | JIS K 0125 5.2 | 0.0001        |
| 1,1-ジクロロエチレン【mg/L】   | 0.001 未満  | JIS K 0125 5.2 | 0.001         |
| 1,2-ジクロロエチレン【mg/L】   | 0.001 未満  | JIS K 0125 5.2 | 0.001         |
| 1,1,1-トリクロロエタン【mg/L】 | 0.001 未満  | JIS K 0125 5.2 | 0.001         |
| 1,1,2-トリクロロエタン【mg/L】 | 0.0001 未満 | JIS K 0125 5.2 | 0.0001        |
| 1,3-ジクロロプロペン【mg/L】   | 0.0001 未満 | JIS K 0125 5.2 | 0.0001        |
| ベンゼン【mg/L】           | 0.001 未満  | JIS K 0125 5.2 | 0.001         |

|    |  |
|----|--|
| 備考 |  |
|----|--|

# 濃度計量証明書

No. 2S17051218-A(3/3)

平成 29 年 6 月 14 日 発行

有限会社 枝幸建設廃材処理場 殿

計量証明事業所（知事登録第 642 号）

**みえ 株式会社 赤ツカニ**  
環境化学分析センター

旭川市永山14条3丁目3番4号 Tel(0166)24-5593

平成 29 年 5 月 12 日 採取 の試料については  
計量の結果、下記のとおりですのでここに証明します。

代表取締役 木村 進



【業務名：29年度最終処分場水質分析業務】

試料名：地下水 上流

環境計量士 新名 徳孝

(登録番号 第8878号)



|      |                            |  |  |
|------|----------------------------|--|--|
| 採取場所 | 安定型最終処分場                   |  |  |
| 採取者  | 新名 徳孝                      |  |  |
| 採取時間 | 12 時 10 分                  |  |  |
| 採取状況 | (天候) 曇 (気温) 8 ℃ (水温) 7.6 ℃ |  |  |

| 計量の対象     | 【単位】   | 計量の結果     | 計量の方法                | 備考<br>(定量下限値) |
|-----------|--------|-----------|----------------------|---------------|
| チウラム      | 【mg/l】 | 0.0005 未満 | 昭和46年環境庁告示第59号付表4    | 0.0005        |
| シマジン      | 【mg/l】 | 0.0003 未満 | 昭和46年環境庁告示第59号付表5の第1 | 0.0003        |
| チオベンカルブ   | 【mg/l】 | 0.0003 未満 | 昭和46年環境庁告示第59号付表5の第1 | 0.0003        |
| セレン       | 【mg/l】 | 0.001 未満  | JIS K 0102 67.2      | 0.001         |
| 1,4-ジオキサン | 【mg/l】 | 0.005 未満  | 昭和46年環境庁告示第59号付表7    | 0.005         |
| 塩化ビニルモノマー | 【mg/l】 | 0.0002 未満 | 平成9年環境庁告示第10号付表第2    | 0.0002        |
| ****      |        | 以下 余 白    | ****                 |               |
|           |        |           |                      |               |
|           |        |           |                      |               |
|           |        |           |                      |               |

|    |  |
|----|--|
| 備考 |  |
|----|--|

濃度計量証明書

No. 2S17051219-A(1/3)

平成 29 年 6 月 14 日 発行

有限会社 枝幸建設廃材処理場 殿

計量証明事業所（知事登録第 6 4 2 号）

株式会社 赤ツカシ  
環境化学分析センター

旭川市永山14条3丁目3番4号 Tel(0166)24-5593

平成 29 年 5 月 12 日 採取 の試料については  
計量の結果、下記のとおりですのでここに証明します。

代表取締役 木村 進 一



【業務名：29年度最終処分場水質分析業務】

環境計量士 新名 徳孝

試料名：地下水 下流

(登録番号 第8878号)



|      |                            |
|------|----------------------------|
| 採取場所 | 安定型最終処分場                   |
| 採取者  | 新名 徳孝                      |
| 採取時間 | 12 時 39 分                  |
| 採取状況 | (天候) 曇 (気温) 9 ℃ (水温) 7.5 ℃ |

| 計量の対象【単位】    | 計量の結果      | 計量の方法                     | 備考<br>(定量下限値) |
|--------------|------------|---------------------------|---------------|
| カドミウム【mg/l】  | 0.0003 未満  | JIS K 0102 55.2           | 0.0003        |
| 鉛【mg/l】      | 0.001 未満   | JIS K 0102 54.2           | 0.001         |
| 全シアン【mg/l】   | 0.1 未満     | JIS K 0102 38.1.2 及び 38.2 | 0.1           |
| 六価クロム【mg/l】  | 0.005 未満   | JIS K 0102 65.2.3         | 0.005         |
| 砒素【mg/l】     | 0.001      | JIS K 0102 61.2           | —             |
| 総水銀【mg/l】    | 0.00005 未満 | 昭和46年環境庁告示第59号付表1         | 0.00005       |
| アルキル水銀【mg/l】 | 0.0005 未満  | 昭和46年環境庁告示第59号付表2         | 0.0005        |
| P C B【mg/l】  | 0.0003 未満  | 昭和46年環境庁告示第59号付表3         | 0.0003        |
| *****        | 以下 余 白     | *****                     |               |
|              |            |                           |               |

|    |  |
|----|--|
| 備考 |  |
|----|--|

## 濃度計量証明書

No. 2S17051219-A(2/3)

平成 29 年 6 月 14 日 発行

有限会社 枝幸建設廃材処理場 殿

計量証明事業所（知事登録第642号）

株式会社 赤フカシ  
環境化学分析センター

旭川市永山14条3丁目3番4号 TEL(0166)24-5592

平成 29 年 5 月 12 日 採取 の試料については  
計量の結果、下記のとおりですのでここに証明します。

代表取締役 木村 進



【業務名：29年度最終処分場水質分析業務】

環境計量士 新名 徳孝

試料名：地下水 下流

(登録番号 第8878号)



|      |                            |
|------|----------------------------|
| 採取場所 | 安定型最終処分場                   |
| 採取者  | 新名 徳孝                      |
| 採取時間 | 12 時 39 分                  |
| 採取状況 | (天候) 曇 (気温) 9 ℃ (水温) 7.5 ℃ |

| 計量の対象【単位】            | 計量の結果     | 計量の方法          | 備考<br>(定量下限値) |
|----------------------|-----------|----------------|---------------|
| トリクロロエチレン【mg/L】      | 0.001 未満  | JIS K 0125 5.2 | 0.001         |
| テトラクロロエチレン【mg/L】     | 0.001 未満  | JIS K 0125 5.2 | 0.001         |
| ジクロロメタン【mg/L】        | 0.001 未満  | JIS K 0125 5.2 | 0.001         |
| 四塩化炭素【mg/L】          | 0.0001 未満 | JIS K 0125 5.2 | 0.0001        |
| 1,2-ジクロロエタン【mg/L】    | 0.0001 未満 | JIS K 0125 5.2 | 0.0001        |
| 1,1-ジクロロエチレン【mg/L】   | 0.001 未満  | JIS K 0125 5.2 | 0.001         |
| 1,2-ジクロロエチレン【mg/L】   | 0.001 未満  | JIS K 0125 5.2 | 0.001         |
| 1,1,1-トリクロロエタン【mg/L】 | 0.001 未満  | JIS K 0125 5.2 | 0.001         |
| 1,1,2-トリクロロエタン【mg/L】 | 0.0001 未満 | JIS K 0125 5.2 | 0.0001        |
| 1,3-ジクロロプロペン【mg/L】   | 0.0001 未満 | JIS K 0125 5.2 | 0.0001        |
| ベンゼン【mg/L】           | 0.001 未満  | JIS K 0125 5.2 | 0.001         |

|    |  |
|----|--|
| 備考 |  |
|----|--|

# 濃度計量証明書

No. 2S17051219-A(3/3)

平成 29 年 6 月 14 日 発行

有限会社 枝幸建設廃材処理場 殿

計量証明事業所（知事登録第642号）

株式会社 赤フカニ  
環境化学分析センター

旭川市永山14条3丁目3番4号 TEL(0166)24-5593

平成 29 年 5 月 12 日 採取 の試料については  
計量の結果、下記のとおりですのでここに証明します。

代表取締役 木村 進



【業務名：29年度最終処分場水質分析業務】

試料名：地下水 下流

環境計量士 新名 徳孝

(登録番号 第8878号)



|      |                            |
|------|----------------------------|
| 採取場所 | 安定型最終処分場                   |
| 採取者  | 新名 徳孝                      |
| 採取時間 | 12 時 39 分                  |
| 採取状況 | (天候) 曇 (気温) 9 ℃ (水温) 7.5 ℃ |

| 計量の対象     | 【単位】   | 計量の結果     | 計量の方法                | 備考<br>(定量下限値) |
|-----------|--------|-----------|----------------------|---------------|
| チウラム      | 【mg/L】 | 0.0005 未満 | 昭和46年環境庁告示第59号付表4    | 0.0005        |
| シマジン      | 【mg/L】 | 0.0003 未満 | 昭和46年環境庁告示第59号付表5の第1 | 0.0003        |
| チオベンカルブ   | 【mg/L】 | 0.0003 未満 | 昭和46年環境庁告示第59号付表5の第1 | 0.0003        |
| セレン       | 【mg/L】 | 0.001 未満  | JIS K 0102 67.2      | 0.001         |
| 1,4-ジオキサン | 【mg/L】 | 0.005 未満  | 昭和46年環境庁告示第59号付表7    | 0.005         |
| 塩化ビニルモノマー | 【mg/L】 | 0.0002 未満 | 平成9年環境庁告示第10号付表第2    | 0.0002        |
| ****      |        | 以下 余 白    | ****                 |               |
|           |        |           |                      |               |
|           |        |           |                      |               |
|           |        |           |                      |               |

|    |  |
|----|--|
| 備考 |  |
|----|--|

# 平成29年度 処分場水質25項目分析結果一覧表

業 務 名 ; 29年度最終処分場水質分析業務(採取場所:安定型最終処分場)  
採取日:平成 29 年 5 月 12 日

| 有 害 物 質 項 目 【 単 位 】                   | 分 析 方 法                  | 基準値          | 分析結果       |            |            | 定量<br>下限値 |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|
|                                       |                          |              | 浸透水        | 上流         | 下流         |           |
| (1) カドミウム (Cd) 【mg/L】                 | K0102 55.2 (FLAA)        | 0.003 以下     | 0.0003 未満  | 0.0003 未満  | 0.0003 未満  | 0.0003    |
| (2) 全 シ ア ン (CN <sup>-</sup> ) 【mg/L】 | K0102 38.1.2 及び 38.2     | 検出され<br>ないこと | 0.1 未満     | 0.1 未満     | 0.1 未満     | 0.1       |
| (3) 鉛 (Pb) 【mg/L】                     | K0102 54.2 (FLAA)        | 0.01 以下      | 0.001 未満   | 0.001 未満   | 0.001 未満   | 0.001     |
| (4) 六価クロム (Cr <sup>6+</sup> ) 【mg/L】  | K0102 65.2.3 (FLAA)      | 0.05 以下      | 0.005 未満   | 0.005 未満   | 0.005 未満   | 0.005     |
| (5) 砒 素 (As) 【mg/L】                   | K0102 61.2 (水素化物AA)      | 0.01 以下      | 0.001 未満   | 0.001 未満   | 0.001      | 0.001     |
| (6) 総 水 銀 (T-Hg) 【mg/L】               | S46告示59号付表1 (還元気化AA)     | 0.0005 以下    | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005   |
| (7) アルキル水銀 (R-Hg) 【mg/L】              | S46告示59号付表2 (GC/ECD)     | 検出され<br>ないこと | 0.0005 未満  | 0.0005 未満  | 0.0005 未満  | 0.0005    |
| (8) ポリ塩化 (PCB) 【mg/L】                 | S46告示59号付表3 (GC/ECD)     | 検出され<br>ないこと | 0.0003 未満  | 0.0003 未満  | 0.0003 未満  | 0.0003    |
| (9) トリクロロエチレン 【mg/L】                  | K0125 5.2 (HS-GC/MS)     | 0.01 以下      | 0.001 未満   | 0.001 未満   | 0.001 未満   | 0.001     |
| (10) テトラクロロエチレン 【mg/L】                | K0125 5.2 (HS-GC/MS)     | 0.01 以下      | 0.001 未満   | 0.001 未満   | 0.001 未満   | 0.001     |
| (11) ジクロロメタン 【mg/L】                   | K0125 5.2 (HS-GC/MS)     | 0.02 以下      | 0.001 未満   | 0.001 未満   | 0.001 未満   | 0.001     |
| (12) 四塩化炭素 【mg/L】                     | K0125 5.2 (HS-GC/MS)     | 0.002 以下     | 0.0001 未満  | 0.0001 未満  | 0.0001 未満  | 0.0001    |
| (13) 1,2-ジクロロエタン 【mg/L】               | K0125 5.2 (HS-GC/MS)     | 0.004 以下     | 0.0001 未満  | 0.0001 未満  | 0.0001 未満  | 0.0001    |
| (14) 1,1-ジクロロエチレン 【mg/L】              | K0125 5.2 (HS-GC/MS)     | 0.1 以下       | 0.001 未満   | 0.001 未満   | 0.001 未満   | 0.001     |
| (15) 1,2-ジクロロエチレン 【mg/L】              | K0125 5.2 (HS-GC/MS)     | 0.04 以下      | 0.001 未満   | 0.001 未満   | 0.001 未満   | 0.001     |
| (16) 1,1,1-トリクロロエタン 【mg/L】            | K0125 5.2 (HS-GC/MS)     | 1 以下         | 0.001 未満   | 0.001 未満   | 0.001 未満   | 0.001     |
| (17) 1,1,2-トリクロロエタン 【mg/L】            | K0125 5.2 (HS-GC/MS)     | 0.006 以下     | 0.0001 未満  | 0.0001 未満  | 0.0001 未満  | 0.0001    |
| (18) 1,3-ジクロロプロペン 【mg/L】              | K0125 5.2 (HS-GC/MS)     | 0.002 以下     | 0.0001 未満  | 0.0001 未満  | 0.0001 未満  | 0.0001    |
| (19) チウラム 【mg/L】                      | S46告示59号付表4 (固相-HPLC/UV) | 0.006 以下     | 0.0005 未満  | 0.0005 未満  | 0.0005 未満  | 0.0005    |
| (20) シマジン 【mg/L】                      | S46告示59号付表5 (固相-GC/MS)   | 0.003 以下     | 0.0003 未満  | 0.0003 未満  | 0.0003 未満  | 0.0003    |
| (21) チオベンカルブ 【mg/L】                   | S46告示59号付表5 (固相-GC/MS)   | 0.02 以下      | 0.0003 未満  | 0.0003 未満  | 0.0003 未満  | 0.0003    |
| (22) ベンゼン 【mg/L】                      | K0125 5.2 (HS-GC/MS)     | 0.01 以下      | 0.001 未満   | 0.001 未満   | 0.001 未満   | 0.001     |
| (23) セ レ ン (Se) 【mg/L】                | K0102 67.2 (水素化物AA)      | 0.01 以下      | 0.001 未満   | 0.001 未満   | 0.001 未満   | 0.001     |
| (24) 1,4-ジオキサン 【mg/L】                 | S46告示59号付表7 (HS-GC/MS)   | 0.05 以下      | 0.005 未満   | 0.005 未満   | 0.005 未満   | 0.005     |
| (25) 塩化ビニルモノマー 【mg/L】                 | H9告示10号付表第2 (HS-GC/MS)   | 0.002 以下     | 0.0002 未満  | 0.0002 未満  | 0.0002 未満  | 0.0002    |

※基準値は、産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準