



濃度計量証明書

No.26-070623
R08-C501-009
令和8年7月21日

岩守産業 株式会社 殿

業 務 名	水質分析
依頼先名	交付先に同じ
試 料 名	産業廃棄物安定型最終処分場浸透水
試料採取 機 関	依頼者持込試料(2026. 7. 15)

野 外 科 学 株 式 会 社

住所及び事業所の所在地

〒065-0043

札幌市東区苗穂町12丁目2番39号

TEL (011) 751-5151

FAX (011) 741-4797

計量証明事業

北海道知事登録 第607号

環境計量士

第1435号 中 野 弘 茂



御依頼をいただきました試料について、下記のとおり
計量の結果を証明いたします。

記

対象物質名	計量の結果	計量の方法
pH(at25℃)	7.5	JIS K 0102-1 12 (ガラス電極法)
SS (mg/L)	1	S46 環告第59号付表8 (ろ過重量法)
BOD (mg/L)	0.5	JIS K 0102-1 18及び21.2 (よう素滴定法)
COD (mg/L)	5.7	JIS K 0102-1 17.2 (酸性過マンガン酸カリウム消費-滴定法)
大腸菌数(CFU/mL)	<1	S37 厚生省・建設省令第1号 別表第1 (特定酵素基質寒天培地を用いた平板培養法)
備 考		
※ 大腸菌数は計量法第107条の証明対象外		
※ <印は定量下限値未満であることを示す		
※ 採水年月日；令和8年7月14日 天候；曇り 気温；23.0℃ 水温；13.0℃		